



Aktenzeichen: 25/251/Ho/Le/Schi Datum: 03.06.2022

Hinweis: XVII/2323

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss

**Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße - Einbau von Corona-gerechten raumluftechnischen Anlagen (Projekt 1134)
hier: Vergabe Gewerk Lüftungstechnische Anlagen**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Firma

Schärf Klimatechnik GmbH
Oberrheinstraße 15
67550 Worms

wird der Auftrag zum Einbau von Corona-gerechten raumluftechnischen Anlagen in der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße 70 in Frankenthal (Pfalz), gemäß dem Angebot vom 09.05.2022 zu einem Gesamtbetrag von

214.812,91 € einschließlich Mehrwertsteuer

erteilt.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) hat einen Förderantrag zum Einbau Corona-gerechter stationärer Raumluftechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) in der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmänn-Straße in Studernheim gestellt und bewilligt bekommen. Das Vorhaben wird mit 80 % Zuschuss der Gesamtkosten gefördert.

In der Kita Gotthilf-Salzmänn-Straße sollen die Gruppenräume und Stillbeschäftigungsräume, der teilbare Mehrzweckraum und der Speiseraum sowie die Spielfläche mit RLT-Anlagen ausgerüstet werden. Insgesamt sind 9 RLT-Geräte geplant.

Zur Belüftung der Räume werden an der Decke dezentrale infektionsschutzgerechte Lüftungsgeräte vorgesehen. Das Zu- und Abluftgerät ist jeweils als kombiniertes Innengerät mit Wärmerückgewinnung und integriertem Bypass, mit Außen- und Abluftfiltern zur Deckenmontage ausgestattet. Die Zu- und Abluft wird über integrierte Gitter im Gerät in die Räume eingebracht bzw. abgeführt. Die Außenluft und Fortluft werden über ein gedämmtes Rohrsystem über Dach angesaugt bzw. ausgeblasen.

Die Leistungen wurden zunächst gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Bei der ersten Submission (Vergabe-Nr. 6472) am 22.02.2022 wurde kein Angebot abgegeben, 3 Firmen hatten sich die Vergabeunterlagen heruntergeladen.

Danach wurde der Ausführungszeitraum verlegt unter Einbeziehung der Sommerferien der Kindertagesstätte und am 09.03.22 erneut öffentlich ausgeschrieben. Bei der zweiten Submission (Vergabe-Nr. 6483) am 06.04.22 war wieder kein Angebot eingegangen. Auch hier hatten sich 3 Firmen die Vergabeunterlagen heruntergeladen.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 24.04.2022 wurde beschlossen, die Vergabeart zu ändern und eine freihändige Vergabe durchzuführen entsprechend der Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß VOB/A §3a (3) Nr. 4.

Es wurden 5 Firmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben.
Zum Abgabetermin am 11.05.2022 haben zwei Firmen ein Angebot abgegeben.

Die geprüfte Bruttoangebotssumme führte zu folgendem Ergebnis:

Firma Schärf Klimatechnik GmbH	214.812,91 €
2. Angebot	237.527,83 €

Die Eignungsprüfung und formelle Prüfung, die technische Prüfung und Preisprüfung erfolgte durch die Technische Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstücke und das beauftragte Ingenieurbüro Halter aus Otterstadt. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Schärf Klimatechnik GmbH zu erteilen, da sie das wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A abgegeben hat.

Die Arbeiten sollen ab dem 15.08. bis 23.09.2022 ausgeführt werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Firma Schärf Klimatechnik GmbH den Auftrag für den Einbau von Corona-gerechten raumluftechnischen Anlagen in der Kindertagesstätte zu vergeben.

gesstätte Gotthilf-Salzmänn-Straße 70 in Frankenthal (Pfalz), auf der Grundlage ihres Angebotes vom 09.05.2022 zum Angebotspreis von 214.812,91 € einschließlich Mehrwertsteuer zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 3652 (Kindertageseinrichtungen), Projekt 1134 (Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der KiTa Gotthilf-Salzmänn-Str.) im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung.

Kostenberechnung (brutto) 222.192,04 €.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister