

Tabelle 1 (Bestandsaufnahme Schulen)

Oj.-Nr.:	Bezeichnung	Adresse	Zusatz	Baujahr	Alter Jahre	Dachform	Ausrichtung	geeignete Dachfläche [m ²]	nutzbare Einstrahlung [kWh/m ² ·Jahr]	maximale Leistung [kW]	potenzieller Stromertrag [kWh/Jahr]	PV-Anlage vorhanden [kWp]	Installation PV-Anlage	Bemerkung			
29	Schiller Realschule (RS FOS)	Mörscher Str. 11	Sporthallen I + II	1966	57	Flachdach	Flach	418	1245	81,3	86256						
			Erw.I, Erw.III					Walml/ Flach	78	1245	15,1				16095		
								Ost	296	1034	57,6				50730		
						West	275	1000	53,5	46004							
						Altbau	Walmdach	Süd	424	1058	31,2				84984		
			Erweiterung II					Walmdach	Nord	198	786				38,5	25795	
						Süd	221		1096	42,9	44546						
Sporthalle	Sporthalle III	Paralleldach	Ost	338	889					nicht sinnvoll	ungünstige Dachform						
			West	321	904					nicht sinnvoll	ungünstige Dachform						
30	Karolinengymnasium	Röntgenplatz 5	NC-Bau /II	1956	67	Flachdach	Flach	117	1245	22,8	24143						
			NB-Bau /II					152	1245	29,6	31366						
			NA-Bau /IV					169	1245	32,9	34874						
			B-Bau /III - A-Bau /III					565	1245	109,9	116591						
			Z-Bau /IV					185	1245	36	38176						
32	Andreas- Albert- Schule	Petersgartenweg 9	Bau A	1982	41	Flachdach	Flach	319	1245	61,9	65827						
			Bau B					326	1245	63,5	67272						
			Geb. Nord West					Flach	480	1245	34				6	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
			Sporthalle					Flach								34	Erweiterung PV- Anlage
21	Lessingschule	Gottfried Keller- Str. 40		1958	65	Flach / Sattel	Flach	118	1245	22,9	24350						
							Ost	334	924	65,1	51153						
							West	298	994	58	54879						
13	Carl- Bosch- Schule	Carl- Bosch- Ring 29		1963	60	Flachdach	Flach	520	1245	101	107302						
31	Albert- Einstein- Gymnasium	Parsevalplatz 2	Hauptgebäude AEG /IV/ Bestar	1959	64	Flachdach	Flach	907	1245	20		20	Erweiterung PV- Anlage				
			Erweiterung AEG /II/					Flach	310					1245	60,3	63971	
			Bibliothek AEG /II					Flach	200					1245	38,9	41271	
17	Grundsch. Eppstein	Johann Strauß Str 1		1959	64	Satteldach	Nord	215	823	41,8	32408						
19	Grundsch. Mörsch	Hauptstr. 14 (Roxheimer Str. 5)		1970	53	Satteldach	Ost	244	963	47,4	41439						
							West	219	940	42,5	35078						
25	Robert- Schumann- Schule (GS)	Ziegelhofweg 16		1971	52	Flachdach	Flach	1024	1245	199,2	211307						
28	Robert- Schumann- Schule (RS)							Geb. Süd West	Flach	273	1245				53,2	56334	
								Sporthalle 1	Flachdach	406	1245				34	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
		Sporthalle 2	Flachdach	Flach	eingeschränkt durch Lichtkuppeln												
100	Mensa Robert-Schumann- Schule	Ziegelhofweg 16		2014	9	Flachdach	Flach	208	1245	40,5	42922						
22	Neumeyerschule (GS)	Neumeyer Ring 7		1925	98	Walmdach	Nord	412	850								
35	Neumeyerschule (FSS)						Ost	169	914								
							Süd	421	1076								
							West	131	1066								
23	Mensa NMS	Neumeyer Ring 7		2007	16	Flach	Flach	146	1245	28,4	30128						

Tabelle 2 (Bestandsaufnahme Kitas)

Oj.-Nr.:	Bezeichnung	Adresse	Zusatz	Baujahr	Alter Jahre	Dachform	Ausrichtung	geeignete Dachfläche [m ²]	nutzbare Einstrahlung [kWh/m ² ×Jahr]	maximale Leistung [kW]	potenzieller Stromertrag [kWh/Jahr]	PV- Anlage vorhanden [kWp]	Installation PV- Anlage	Bemerkung
51	KITA Fontanesistr.	Fontanesistr. 27		1981	42	Flach / Sattel	Flach Süd	122 232	1245 1019	23,3 44,9	25175 42551			Teilbereich beschattet
96	KITA Haydnstr.	Haydnstr. 5		2015	8	Flachdach	Flach	244	1245	47,5	50351			
63	KITA Studernheim	Gotth.- Salzmänn- Str. 70		1974	49	Flachdach	Flach	198	1245	38,5	40858			Teilbereich beschattet
52	KITA Jakobsplatz	Jakobsplatz 5		1974	49	Flachdach	Flach	187	1245	36,4	38589			
57	KITA Carl Bosch Siedlung	Sapperstr. 2		1966	57	Flachdach	Flach	178	1245	34,6	36731			
50	KITA Carl- Spitzweg	Carl- Spitzweg- Str. 28		1973	50	Flachdach	Flach	156	1245	30,4	32191			
46	Kinder- und Jugendtreff Mörsch	Am Altrhein 2a				Satteldach	Ost West	65 52	981 959	12,6 10,1	10569 8265			
53	KITA Jean- Ganss- Str	Jean- Ganss- Str. 54		1984	39	Sattel/ Wiede	Nord Ost West	166 80 227	786 964 915					
61	KITA Flomersheim	Odenwaldstr. 34		1958	65	Satteldach	Ost	126	958					
58	KITA Hans- Holbein- Str.	Hans- Holbein- Str. 3		1993	30	Mans. / Sattel	Ost Süd	292 116	896 1064			5		Erweiterung PV- Anlage Erweiterung PV- Anlage
62	KITA Mörsch	Hauptstr. 51		1975	48	Flachdach	Flach	162	1245			10		Erweiterung PV- Anlage
55	Spiel u.Lernstube Nordend	Wilhelm- Hauff- Str. 10		1994	29	Satteldach	Ost West	123 139	899 1016					Erweiterung PV- Anlage Erweiterung PV- Anlage
			Geb. Süd									Ja	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
56	Haus des Kindes	Pilgerstr. 4		2001	22	Sattel + Gauben	Ost Süd West	180 109 153	899 1013 891					nicht sinnvoll nicht sinnvoll nicht sinnvoll Satteldach mit Gauben Satteldach mit Gauben Satteldach mit Gauben
89	KITA am Strandbad	Am Strandbad 49		2014	9	Flachdach						38	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
54	KITA Mahlastr.	Mahlastr. 35											PV - Anlage vorhanden	PV vorhanden Siehe Mehrgenerationenhaus
91	Kinderkrippe MGH	Mahlastr. 35											PV - Anlage vorhanden	Weiterer Ausbau nicht sinnvoll
104	KITA Weidstr.	Weidstr. 49											PV - Anlage vorhanden	PV vorhanden
90	KITA Ziegelhofweg	Ziegelhofweg 18		2014	9	Flachdach							PV - Anlage vorhanden	PV vorhanden

Tabelle 3 (Bestandsaufnahme Sporthallen)

Oj.-Nr.:	Bezeichnung	Adresse	Zusatz	Baujahr	Alter Jahre	Dachform	Ausrichtung	geeignete Dachfläche [m ²]	nutzbare Einstrahlung [kWh/m ² ×Jahr]	maximale Leistung [kW]	potenzieller Stromertrag [kWh/Jahr]	PV- Anlage vorhanden [kWp]	Installation PV- Anlage	Bemerkung
86	SpH Mörsch	Hauptstr. 14		1979	44	Satteldach	Ost West	189 262	888 993	36,7 51	30403 43102			
24	SpH Pestalozzi- Schule	Vierlingstr. 12				Flachdach	Flach	307	1245					eingeschränkt durch Lichtkuppeln
25	SpH Robert- Schumann- Schule	Ziegelhofweg 16	Sporthalle 1			Flachdach						34	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
			Sporthalle 2			Flachdach	Flach	406	1245					eingeschränkt durch Lichtkuppeln
66	SpH Isenachsporthalle	Eppsteiner Str. 54		1980	43	Flachdach	Flach	513	1245					leicht eingeschränkt durch Lichtkuppeln
65	SpH Am Kanal	Am Kanal 2A		1973	50	Flachdach	Flach	560	1245			50		Erweiterung PV- Anlage
67	SpH Eichwiesenhalle Studernheim	Eichwiesenweg 6		1987	36	Doppel- Satteldach	Nord Süd	462 543	874 1037			19		Erweiterung PV- Anlage Erweiterung PV- Anlage
32	SpH Andreas- Albert- Schule	Petersgartenweg 9				Flach		480	1245			34		Erweiterung PV- Anlage
88	SpH Peter- Trump- Halle	Benderstraße 4		2010	13	Flachdach						57	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
26	SpH Friedrich- Ebert- Schule	Jakobsplatz 3				Flachdach						34	PV - Anlage vorhanden	Erweiterung nicht sinnvoll
29	SpH Schiller Realschule	Mörscher Str. 11				Paralleldach	Ost West	338 321	889 904				nicht sinnvoll nicht sinnvoll	ungünstige Dachform ungünstige Dachform

Tabelle 4 (Bestandsaufnahme Verwaltung)

Oj.-Nr.:	Bezeichnung	Adresse	Zusatz	Baujahr	Alter Jahre	Dachform	Ausrichtung	geeignete Dachfläche [m²]	nutzbare Einstrahlung [kWh/m²×Jahr]	maximale Leistung [kW]	potenzieller Stromertrag [kWh/Jahr]	PV- Anlage vorhanden [kWp]	Installation PV- Anlage	Bemerkung
1	Rathaus I Rathaus I / Kroneberger- Bau	Rathausplatz 2-5 Rathausplatz 7		1954	69	Satteldach	Süd	508	1133	98,1	102091			
						Flachdach	Flach	158	1245	30,1	32604			
74	Johaniter- Unfallhilfe	Schmiedgasse 39					Ost	404	913	78,8	63398			
							West	358	1071	69,7	63551			
98	Flüchtlingsunterkunft Hammstr.	Hammstr. 12	Geb. West	1980	43	Flachdach	Flach	235	1245	45,8	48494			
			Geb. Ost											
71	Schachclub / Fischerverein	Am Strandbad 108				Satteldach	Nord	213	860	41,5	30362			
							Süd	137	1031	28,7	23411			
43	Städtisches Wohnheim	Albertstr. 18	Geb. Nord	1956	67	Satteldach	Nord	138	775	26,8	17739			
							Süd	158	1216	30,7	31845			
			Geb. Ost				Flachdach	Flach	59	1245	11,5	12175		kleine Dachfläche
40	Stadtbücherei	Welschgasse 11		1978	45	Flachdach	Flach	222	1245	42,9	45808			
97	Städtisches Wohnheim	Hessheimer Str. 46		1957	66	Satteldach	Nord	119	797	23,1	15720			
							Süd	125	1057	24,2	23846			
2	Stadtverwaltung	Karolinenstr. 3		1954	69	Walmdach	Ost	117	992	22,8	19237			
							West	121	999	23,5	20035			
11	Feuerwehrgerätehaus Eppstein	Dürkheimer Str. 35				Satteldach	West	127	871	24,6	20645			
	Feuerwehrgerätehaus Mörsch	Deichstr. 4				Satteldach	Süd	58	1130					Dachform nicht optimal
							Gesamt	58	1130					
72	Karnevalsverein	Mörscher Str. 99				Satteldach	Süd	59	1055					Kleine Dachfläche
							West	11	816					
73	Arbeiter- Samarieter- Bund	Mörscher Str. 101				Walmdach	Süd	55	1071					Kleine Dachfläche
9	Feuerwache	Nordring 3		2000	23	Satteldach	Flach	960	1245			59		Erweiterung PV- Anlage
69	Funktionshaus	Benderstr. 4		1990	33		Flach	13	1245				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
10	Feuerwehrgerätehaus Mörsch	Deichstr. 2				Satteldach	Süd	21	1142				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
							West	10	821					
87	Elisabeth- Hospital- Stiftung	Folzring 20a		1965	58	Flachdach	Flach	39	1245				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
5	VorortV Studernheim ges.	Frankenthaler Str. 4		1957	66	Walmdach	Ost	43	873				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
							West	37	894				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
38	Erkenbertmuseum	Kanalstr. 1		1985	38	Walm / Sattel							nicht sinnvoll	Dachfläche ungeeignet
						Walm/ Wiederk.							nicht sinnvoll	Dachfläche ungeeignet
95	Kunsthaus	Mina-Karcher-Platz												
75	Vereinshaus Flomer. Zwiwwelböck	Phillipp- Best-Str. 21					Ost	10	987				nicht sinnvoll	Dachfläche klein
							West	38	904					
42	Versammlungsst. Mörscher Au	Roxheimer Str. 1-3		1982	41	Sattel/ Walm	Flach	41	1245					
							Nord	56	897					

					Ost	86	831		
					West	49	865	nicht sinnvoll	Dachflächen beschattet
48 Haus der Jugend	Stephan- Cosacchi- Platz 3			Walm +Schori	Ost	181	973		
					West	149	963	nicht sinnvoll	Dachfläche ungeeignet
Flüchtlingsunterkunft									
105 Siemensstr.	Siemensstr. 41								keine Daten
49 Mehrgenerationehaus ges.	Mahlastr. 35	1905	118	Walm/ Wiederk.	Nord	28	888	25	PV - Anlage vorhanden
					Ost	259	982		Weiterer Ausbau nicht sinnvoll
					Süd	438	1162		
					West	268	996		